

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL DE REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 07/2022

Thiago da Cunha e Souza <thiago.souza@portosrio.gov.br>

Qua, 12/04/2023 11:34

Para: moniky.martins@atacfire.com.br <moniky.martins@atacfire.com.br>

Cc: fhellipe.guimaraes@atacfire.com.br

<fhellipe.guimaraes@atacfire.com.br>;christiane.santos@atacfire.com.br

<christiane.santos@atacfire.com.br>

Prezados, bom dia.

Seguem as respostas:

- De acordo com o que vimos na visita técnica, as prumadas e interligações estão situadas em outro lugar, diferente do projeto.

RESPOSTA: Trata-se de projeto básico previamente aprovado pelo CBMERJ, sendo que cada unidade (andar), poderá haver a necessidade de pequenos ajustes.

Essas possíveis alterações no projeto, ficará à cargo da Contratada, conforme estabelecido no item **6**.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES do Anexo I.

- Referente ao 9° e 10°. As prumadas de sprinklers já são existentes nos pavimentos, assim como as interligações do dreno com o sprinklers. Será preciso retirá-las e fazer tudo novo?

RESPOSTA: Não haverá a necessidade de substituição das instalações existentes se, comprovadamente estejam em bom estado de conservação e de acordo com as especificações do Edital.

- A retirada e recomposição dos forros dos pavimentos não estão sendo consideradas na planilha. Na visita nos foi dito que não precisaremos recompor os forros. Precisamos de um esclarecimento melhor.

RESPOSTA: Será de responsabilidade da PortosRio a recomposição dos forros de gesso.

Att,

Thiago Souza

Gerente de Compras - GECOMP